

مباني الرعاية الصحية والاجتماعية Institutional Group I

Group I4

Group I3

Group I2

Group I1

المرافق التي تقدم رعاية احتجازية < 5 شخص من أي عمر من قبل اشخاص اخرين غير الوالدين أو الأقارب في مكان غير منزلهم .

المرافق التي تحتوي على < 5 شخص تحت الاحتجاز الأمني وغير قادرين على الاستجابة لإجراءات الطوارئ والاخلاء بسبب الضوابط الأمنية الواقعة عليهم .

المرافق التي تقدم رعاية صحية على مدار الساعة < 5 شخص غير قادرين على رعاية انفسهم .

المباني التي تقدم رعاية احترازية أو تحفظية < 16 شخص (باستثناء الموظفين) على مدار الساعة .

- دور رعاية الأطفال النهارية
- دور رعاية البالغين النهارية

- مراكز الاصلاحات - مراكز الاحتجاز
- السجون - المراكز التجريبية - الحبس
- الاصلاحات

- مرافق الحضانة - مراكز ازالة السموم - المستشفيات - دور التمريض - مستشفيات الامراض النفسية

- مراكز الكحول والمدمنين - مرافق المعيشة المساعدة - مرافق الرعاية الجماعية - مرافق رعاية السكن - مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي

دور رعاية الأطفال النهارية التي تقدم الرعاية لأكثر من خمسة اطفال ولكن ليس أكثر من 100 طفل بعمر سنتين ونصف أو أقل، وتقع الغرف التي يتم فيها رعاية الأطفال على مستوى خروج يخدم هذه الغرف حيث ان كل غرفة من غرف رعاية الأطفال هذه لها باب خروج مباشر إلى الخارج تصنف على أنها مجموعة E

(condition 1)
المباني التي يسمح لشاغلها بالتحرك بحرية داخل حدود المبنى (يسمح ببنائها حسب مواصفات اشغال R)

(condition 1)
المرافق التي توفر عناية طبية ولكن بدون خدمة الطوارئ او الجراحة او التوليد او علاج المدمنين والمرضى النفسيين

(condition 1)
تشمل المباني التي تحتوي على اشخاص جميعهم قادرين على الاستجابة للطوارئ بدون مساعدة

(condition 2)
المباني التي يسمح لشاغلها بالحركة بحرية ضمن قطاعات الدخان داخل حدود المبنى

(condition 2)
المرافق التي توفر عناية طبية مع وجود خدمة الطوارئ والجراحة والتوليد وعلاج المدمنين والمرضى النفسيين

(condition 2)
تشمل المباني التي تحتوي على اشخاص يحتاجون الى مساعدة ارشادية للاستجابة الى الطوارئ

عدد الأشخاص > 5
التصنيف بحسب الاشغال الأساسي للمبنى

(condition 3)
المباني التي يسمح لشاغلها بالحركة داخل قطاع الدخان نفسه فقط (ضمن مكان النوم مثلا)

عدد الأشخاص > 5
يكون التصنيف R-3

عدد الأشخاص > 5
يكون التصنيف R-3

(داخل وحدة سكنية) ≥ 5 اشخاص
يكون تصنيف المنشأة R-3

(condition 4)
المباني التي لا يسمح لشاغلها بالتحرك من مكان النوم الا عند السماح لهم من قبل طاقم العمل باستخدام وسائل اوتوماتيكية للفتح والاعلاق.

يكون التصنيف R-3

عدد الأشخاص (من 6 الى 16)
يكون التصنيف R-4

(condition 5)
المباني التي لا يسمح لشاغلها بالتحرك من مكان النوم الا عند السماح لهم من قبل طاقم العمل باستخدام وسائل يدوية للفتح والاعلاق .

يصبح التصنيف R-3

يصبح التصنيف R-4

الاشغال	الرش الآلي
مباني الرعاية الصحية والاجتماعية Group I	يجب تركيب نظام رش أوتوماتيكي في جميع أنحاء المباني التي تحتوي على Group I أولاً : Group I-1 Condition 1 : يسمح باستخدام نظام رش أوتوماتيكي مركب وفقاً للقسم 903.3.1.2 ثانياً : مرافق الرعاية النهارية للمجموعة I-4 : 1- نظام الرش الآلي غير مطلوب حيث تكون على مستوى خروج التصريف وحيث تحتوي كل غرفة يتم فيها تقديم الرعاية على الأقل باب خروج خارجي واحد. 2- في المباني التي يتم فيها توفير الرعاية على مستويات غير مستوى تصريف الخروج ، يتم تركيب نظام رش آلي وفقاً للقسم 903.3.1.1 على الطابق بأكمله حيث يتم توفير الرعاية ، وجميع الطوابق بين مستوى العناية ومستوى تصريف المخارج وجميع الطوابق تحت مستوى تصريف المخارج بخلاف المناطق المصنفة على أنها مرآب مفتوح للسيارات.

AMBULATORY CARE FACILITY. Buildings or portions thereof used to provide medical, surgical, psychiatric, nursing or similar care on a less-than 24-hour basis to persons who are rendered incapable of self-preservation by the services provided.

مرفق الرعاية المتنقلة (الإسعافية) : المباني أو أجزاء منها المستخدمة لتقديم الرعاية الطبية أو الجراحية أو النفسية أو التمريضية أو ما شابه ذلك على أساس أقل من 24 ساعة لأشخاص غير القادرين على الحفاظ على أنفسهم خلال الخدمات المقدمة

الرش الآلي : مرافق الرعاية الإسعافية : Ambulatory care facilities :

≤ 4 شخص من متلقي الرعاية غير قادرين على الحفاظ أنفسهم .

≤ 1 شخص من متلقي الرعاية غير قادرين على الحفاظ أنفسهم في دور غير مستوى التصريف للمنشأة .

في المباني التي يتم فيها تقديم الرعاية الإسعافية على مستويات غير مستوى تصريف الخروج ، يجب تركيب نظام رش آلي في جميع أنحاء الطابق حيث يتم توفير هذه الرعاية وكذلك جميع الطوابق أدناه ، وجميع الطوابق بين مستوى الرعاية الإسعافية ، وأقرب مستوى خروج ، بما في ذلك مستوى خروج التصريف

الإنذار : مطلوب دائماً في مرافق الرعاية الإسعافية ومناطق الاستخدام العام خارج المساحات المستأجرة ، بما في ذلك الممرات العامة وردحات المصاعد .

تعريف : رعاية احترازية أو تحفظية : CUSTODIAL CARE :

المساعدة في المهام اليومية مثل : المساعدة في الطهي وتناول الدواء والاستحمام واستخدام مرافق المراحيض وغيرها من مهام الحياة اليومية ، وتشمل الرعاية الاحتجازية الأشخاص الذين يتلقون الرعاية ولديهم قدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ والإخلاء بمعدل أبطأ و/ أو الذين يعانون من مضاعفات عقلية ونفسية.

جناح الرعاية : في مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية Group I2 هو مجموعة غرف العلاج وغرف النوم لمتلقي الرعاية وغرف الدعم ومناطق المشاة داخل الجناح حيث يشرف الموظفون على جميع متلقي الرعاية داخل الجناح ، و يكون الجناح محققاً لمتطلبات SBC201 , Section407.4.4

مرافق إزالة السموم : DETOXIFICATION FACILITIES : مرافق تقدم العلاج لإدمان المواد المخدرة ، حيث تخدم متلقي الرعاية غير القادرين على الحفاظ على أنفسهم أو الذين يضرون بأنفسهم وبالأخرين .

مرافق الحضانة FOSTER CARE FACILITIES : المرافق التي تقدم الرعاية لأكثر من خمسة أطفال بعمر ≥ 2.5 سنة .

دور الرعاية NURSING HOMES المرافق التي تقدم الرعاية ، بما في ذلك مرافق الرعاية المتوسطة ومرافق التمريض .

مرافق المعيشة الجماعية CONGREGATE LIVING FACILITIES : مبنى أو جزء منه يحتوي على وحدات نوم حيث يشترك السكان في مرافق الحمام أو المطبخ أو كليهما.

ملحق بأماكن العبادة (Accessory to places of religious) : تصنف الغرف التعليمية ، والقاعات الدينية الملحقة بأماكن العبادة والتي تحتوي أقل من 100 شخص في كل فراغ ضمن مجموعة الإشغال (A-3) .

مرافق الرعاية النهارية ضمن إشغال التعليم : (Group (E) day care facilities : تشمل المباني والمنشآت أو أجزاءها التي يشغلها أكثر من خمسة أطفال أعمارهم فوق 2.5 سنة ، يتلقون خدمات تعليمية أو إشرافية أو رعاية شخصية لأقل من 24 ساعة في اليوم .

الرعاية داخل أماكن العبادة Within places of worship تُصنف الغرف والفراغات داخل أماكن العبادة ,التي تقدم الرعاية خلال المناسبات الدينية ضمن مجموعة الاشغال الأساسي لها .

خمسة أطفال أو أقل في وحدة سكنية Five or fewer children in a dwelling unit يصنف المرفق داخل الوحدة السكنية – والذي يوجد فيه خمسة أطفال أو أقل يتلقون مثل هذه الرعاية - ضمن مجموعة الإشغال (R-3) أو يجب أن يتوافق هذا المرفق مع أحكام SBC1101

مرافق الرعاية داخل السكن : Care facilities within a dwelling يسمح أن تتوافق مرافق الرعاية الخاصة بخمسة أشخاص أو أقل (يتلقون الرعاية داخل مسكن عائلة واحدة) مع متطلبات SBC(1101) ، شريطة تركيب نظام الرش الآلي وفقاً لأحكام Section 903.3.1.3 أو أحكام SBC1101 .

المساكن (منازل الإقامة) Lodging houses : يُسمح بتشبيد المساكن -التي يشغلها مالكوها والتي تحتوي 5 غرف أو أقل – طبقاً لـ SBC(1101)

وحدة النوم : sleeping unit غرفة أو مساحة ينام فيها الأشخاص ، والتي يمكن أن تتضمن أيضاً اشتراطات دائمة للمعيشة ، الأكل ، مرافق الصرف الصحي أو المطبخ ولكن ليس كليهما. هذه الغرف والمساحات التي تعد أيضاً جزءاً من الوحدة السكنية لا تعتبر وحدات نوم.

مرافق المعيشة المساعدة : مرافق الرعاية الجماعية : مرافق رعاية السكن : مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي :

متطلبات إنذار الحريق		
مباني الرعاية الصحية والاجتماعية Group I	Group I	- يجب تركيب نظام إنذار يدوي للحريق وفقاً للقسم 907.5 في وظائف المجموعة الأولى. Section 907.5 - يجب توفير نظام الكشف التلقائي عن الدخان وفقاً للقسم 907.5 وفقاً للأقسام 907.2.6.1 و 907.2.6.2 و 907.2.6.3.3. استثناءات : 1. لا يُطلب من صناديق إنذار الحريق اليدوية في وحدات النوم في المجموعة I-1 و I-2 عند المخارج إذا كانت موجودة في جميع محطات التحكم لمقدمي الرعاية ، أو غيرها من مواقع الموظفين التي يحضرها باستمرار بشرط أن تكون هذه المحطات مرئية ، ويمكن الوصول إليها باستمرار وأن مسافات السفر المطلوبة في Section 907.4.2.1 لم يتم تجاوزها. 2. لا يلزم تنشيط أنظمة إنذار الشاغلين حيث يتم اعتماد إشارات الوضع الخاص المثبتة وفقاً لـ NFPA 72 من قبل مسؤول قانون مكافحة الحرائق ويتم تضمين مسؤوليات إخلاء الموظفين في خطة السلامة من الحرائق والإخلاء المطلوبة بموجب Section 404
	Group I-1	1- تركيب نظام آلي للكشف عن الدخان في الممرات ومناطق الانتظار المفتوحة على الممرات والأماكن الصالحة للسكن بخلاف وحدات النوم والمطابخ يجب تنشيط النظام وفقاً للقسم 907.5. استثناءات : - Group I-1 Condition 1 : لا يلزم الكشف عن الدخان في الأماكن الصالحة للسكن حيث المرفق مجهزاً بالكامل بنظام رش آلي وفقاً للقسم 903.3.1.1 - كشف الدخان غير مطلوب للشرفات الخارجية. 2- يجب تركيب وصيانة أجهزة إنذار الدخان أحادية أو متعددة المحطات بغض النظر عن حمل السكان في جميع المواقع التالية : • على السقف أو الجدار خارج كل منها منطقة نوم منفصلة في المنطقة المجاورة مباشرة لغرف النوم . • في كل غرفة تستخدم لأغراض النوم . • في كل طابق داخل وحدة سكنية ، بما في ذلك الطوابق السفلية ولكن لا تشمل مساحات الزحف والعليات غير الصالحة للسكن. في المساكن أو الوحدات السكنية ذات المستويات المنقسمة وبدون باب متداخل بين المستويات المتجاورة ، يكفي جهاز إنذار دخان مثبت في الطابق العلوي للمستوى السفلي المجاور بشرط أن يكون المستوى الأدنى أقل من طابق واحد كامل تحت المستوى العلوي.
	Group I-2	Group I-2 Condition 2 : تركيب نظام الكشف التلقائي عن الدخان في الممرات والمساحات المسموح بفتحها على الممرات بموجب القسم 407.2 من SBC 201 يجب تنشيط النظام وفقاً للقسم 907.4 استثناءات : 1. لا يلزم الكشف عن دخان الممر في حجرات الدخان التي تحتوي على وحدات نوم حيث يتم تزويدها بأجهزة كشف الدخان وفق UL 268. يجب أن توفر هذه الكاشفات عرضاً مرئياً على جانب الممر لكل وحدة نوم ويجب أن توفر صوتاً مسموعاً وإنذاراً مرئياً في محطة مقدمي الرعاية الذين يحضرون كل وحدة. 2. لا يلزم الكشف عن دخان الممر في حجرات الدخان التي تحتوي على وحدات نوم حيث تكون أبواب وحدة النوم مجهزة بأجهزة إغلاق أبواب آلية مع أجهزة كشف دخان متكاملة على جوانب الوحدة مثبتة وفقاً لقوائمها ، شريطة أن تقوم أجهزة الكشف المتكاملة بأداء المطلوب وظيفته التنبيه
	Group I-3	يجب تركيب نظام إنذار يدوي للحريق : - لا يشترط وجود صناديق إنذار الحريق اليدوية وفقاً للقسم 907.4.2 حيث يتم توفير صناديق إنذار الحريق في المواقع التي يحضرها الموظفون مع الإشراف المباشر على المناطق التي تم فيها حذف صناديق إنذار الحريق اليدوية. - يُسمح بإغلاق صناديق إنذار الحريق اليدوية في المناطق التي يشغلها المحتجزون ، بشرط أن يكون الموظفون حاضرين في منطقة الموضوع ولديهم مفاتيح متاحة بسهولة لتشغيل صناديق إنذار الحريق اليدوية. - نظام آلي للكشف عن الدخان : يجب تركيبه في جميع أنحاء مناطق السكن ، بما في ذلك وحدات النوم والغرف النهارية المجاورة ، ومساحات الأنشطة الجماعية وغيرها من الأماكن العامة التي عادة ما يكون الوصول إليها متاحاً للمقيمين . استثناءات : 1. يُسمح بترتيبات كشف الدخان الأخرى المعتمدة التي توفر حماية مكافئة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، وضع أجهزة الكشف في مجاري العادم من الخلايا أو خلف حواجز واقية مدرجة لهذا الغرض ، عند الضرورة لمنع الضرر أو العبث. 2. وحدات النوم في شروط الاستخدام 2 و 3 كما هو موضح في القسم 308 من SBC 201. 3. أجهزة الكشف عن الدخان غير مطلوبة في وحدات النوم ≥4 شخص بحجرات الدخان التي تم تجهيزها بالكامل بنظام رش آلي وفقاً 903.3.1.1.

المنشآت القائمة Existing Buildings		
متطلبات إنذار الحريق		الاشغال
2	Group I-1	1- تركيب نظام آلي للكشف عن الدخان في الممرات ومناطق الانتظار المفتوحة على الممرات والأماكن الصالحة للسكن بخلاف وحدات النوم والمطابخ ، وتنشيط النظام وفقاً للقسم 907.5. استثناءات : 1- Group I-1 Condition : لايلزم الكشف عن الدخان بالأماكن الصالحة للسكن حيث المرفق مجهزاً بالكامل بنظام رش آلي وفقاً للقسم 903.3.1.1 - كشف الدخان غير مطلوب للشرفات الخارجية. 2- يجب تركيب وصيانة أجهزة إنذار الدخان أحادية أو متعددة المحطات بغض النظر عن حمل السكان في جميع المواقع التالية : • على السقف أو الجدار خارج كل منها منطقة نوم منفصلة في المنطقة المجاورة مباشرة لغرف النوم . • في كل غرفة تستخدم لأغراض النوم . في كل طابق داخل وحدة سكنية ، بما في ذلك الطوابق السفلية ولكن لا تشمل مساحات الزحف والعليات غير الصالحة للسكن. في المساكن أو الوحدات السكنية ذات المستويات المنقسمة وبدون باب متداخل بين المستويات المتجاورة ، يكفي جهاز إنذار دخان مثبت في الطابق العلوي للمستوى السفلي المجاور بشرط أن يكون المستوى الأدنى أقل من طابق واحد كامل تحت المستوى العلوي. يستثنى المبنى القائم من الاشتراطات السابقة عند تحقق الشروط التالية : 1- حيث يكون لكل غرفة نوم وسيلة لفتح باب الخروج مباشرة على شرفة خروج خارجية تؤدي مباشرة إلى المخرج حسب القسم 1021 2- ارتفاع المبنى ≥ 3 طوابق .
		Group I-2 Condition 2 : تركيب نظام الكشف التلقائي عن الدخان في الممرات والمساحات المسموح بفتحها على الممرات بموجب القسم 407.2 من SBC 201 يجب تنشيط النظام وفقاً للقسم 907.4 استثناءات : 1. لا يلزم الكشف عن دخان الممر في حجرات الدخان التي تحتوي على وحدات نوم حيث يتم تزويدها بأجهزة كشف الدخان وفق UL 268. يجب أن توفر هذه الكاشفات عرضاً مرئياً على جانب الممر لكل وحدة نوم ويجب أن توفر صوتاً مسموعاً وإنذاراً مرئياً في محطة مقدمي الرعاية الذين يحضرون كل وحدة. 2. لا يلزم الكشف عن دخان الممر في حجرات الدخان التي تحتوي على وحدات نوم حيث تكون أبواب وحدة النوم مجهزة بأجهزة إغلاق أبواب آلية مع أجهزة كشف دخان متكاملة على جوانب الوحدة مثبتة وفقاً لقوائمها ، شريطة أن تقوم أجهزة الكشف المتكاملة بأداء المطلوب وظيفته التنبيه يستثنى المبنى القائم من الاشتراطات السابقة عند تحقق الشروط التالية : مناطق نوم المرضى عند المخرج : صناديق إنذار الحريق اليدوية غير مطلوبة : إذا كانت موجودة في جميع محطات التحكم الخاصة بالمرضات أو مواقع الموظفين الأخرى التي تتم مراقبتها باستمرار ، بشرط أن تكون هذه المحطات مرئية ويمكن الوصول إليها باستمرار وأن مسافات السفر المطلوبة في القسم 907.4.2.1 هي لا يتجاوز.
4	Group I-3	يجب تركيب نظام إنذار يدوي للحريق : - لا يشترط وجود صناديق إنذار الحريق اليدوية وفقاً للقسم 907.4.2 حيث يتم توفير صناديق إنذار الحريق في المواقع التي يحضرها الموظفون مع الإشراف المباشر على المناطق التي تم فيها حذف صناديق إنذار الحريق اليدوية. - يُسمح بإغلاق صناديق إنذار الحريق اليدوية في المناطق التي يشغلها المحتجزون ، بشرط أن يكون الموظفون حاضرين في منطقة الموضوع ولديهم مفاتيح متاحة بسهولة لتشغيل صناديق إنذار الحريق اليدوية. - نظام آلي للكشف عن الدخان : يجب تركيبه في جميع أنحاء مناطق السكن ، بما في ذلك وحدات النوم والغرف النهارية المجاورة ، ومساحات الأنشطة الجماعية وغيرها من الأماكن العامة التي عادة ما يكون الوصول إليها متاحاً للمقيمين . استثناءات : 1. يُسمح بترتيبات كشف الدخان الأخرى المعتمدة التي توفر حماية مكافئة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، وضع أجهزة الكشف في مجاري العادم من الخلايا أو خلف حواجز واقية مدرجة لهذا الغرض ، عند الضرورة لمنع الضرر أو العبث. 2. وحدات النوم في شروط الاستخدام 2 و 3 كما هو موضح في القسم 308 من SBC 201. 3. أجهزة الكشف عن الدخان غير مطلوبة في وحدات النوم ≥ 4 شخص بحجرات الدخان التي تم تجهيزها بالكامل بنظام رش آلي وفقاً 903.3.1.1.